



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
городского округа «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 140

г. Калининград
(место составления акта)

30.10.2017г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района городского округа «Город Калининград» №140 от 25.09.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Проведена плановая проверка здания школы

по адресу: г. Калининград, ул. Свердлова, д.27

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №13,

юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул. Свердлова, 27; ИНН 3906047684

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«10» октября 2017 года с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. продолжительность: 01 ч. 00 мин.

«30» октября 2017 года с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. продолжительность: 01 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня (ей) 2 час (а) 00 мин

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Румянцева Елена Юрьевна, директор МАОУ СОШ №13

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«12» часов «15» минут «03» октября 2017г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее(-ие) проверку:

Конькова Кристина Сергеевна, инспектор ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Румянцева Елена Юрьевна, директор MAOY COII №13

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы MAOY COII №13 - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Свердлова, д.27

(указываются перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

не предоставлялся

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не предоставлялись

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлялось

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Мансардный этаж, в котором размещено помещение библиотеки, не обеспечен двумя эвакуационными выходами	п.8.1.11 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Румянцева Елена Юрьевна, директор MAOY COII №13
2.	В помещении №21а (по тех. паспорту), расположенном под лестничным маршем, ведущим на мансардный этаж, размещены горючие материалы (документация, средства индивидуальной защиты органов дыхания)	к) п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012	Румянцева Елена Юрьевна, директор MAOY COII №13
3.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 2 этажа	п.4.2.7. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.	Румянцева Елена Юрьевна,

	(помещение №3 по техническому паспорту) на наружную лестницу (3 типа) оборудована запором, препятствующим её свободному открыванию изнутри без ключа	Эвакуационные пути и выходы	директор MAOY COШ №13
4.	Эвакуационные пути мансардного, второго, первого и цокольного этажей включают участок, ведущий по лестнице 2-го типа, соединяющей более двух этажей (ярусов), а также ведущей из цокольного этажа	Ст.89, п.14., п.п.4 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	Румянцева Елена Юрьевна, директор MAOY COШ №13
5.	В коридоре цокольного этажа, помещение №20 (по техническому паспорту) без естественного проветривания при пожаре и длиной более 15 м (длина коридора составляет 46,78 м) не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции	п.7.2, п. 8.5 СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	Румянцева Елена Юрьевна, директор MAOY COШ №13
6.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского (подсобные помещения) и производственного назначения (кабинеты трудового обучения), расположенных в цоколе, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Румянцева Елена Юрьевна, директор MAOY COШ №13
7.	На заполнения проемов	Таблица 23, 24 Федерального	Румянцева Елена

<p>(двери) в противопожарных преградах (в стенах), отделяющих помещения складского назначения и производственного назначения (кабинеты трудового обучения), расположенных в цокольном этаже, от коридоров (№5, 6, ба. 20 по техническому паспорту) отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23,24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30</p>	<p>закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	<p>Юрьевна, директор МАОУ СОШ №13</p>
<p>8. В коридоре цоколя, при одностороннем открывании двери из кабинета (помещение №16 по техническому паспорту) в указанный коридор ширина горизонтального участка эвакуационного пути менее 1,2 м (ширина пути составляет 0,4м)</p>	<p>п.4.3.3, П.8.1.13 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Румянцева Елена Юрьевна, директор МАОУ СОШ №13</p>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

технические средства не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился;
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились;

4. Фототаблица: -

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: -

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: -

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся;

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался;

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: копия технического паспорта на л. в экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Конькова Кристина Сергеевна, инспектор ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

«30» октября 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Румянцева Елена Юрьевна, директор МАОУ СОШ №13

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» октября 2017 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)