



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
городского округа «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул.1812 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 253

г. Калининград
(место составления акта)

21.12.2015г.
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области № 253 от 16.12.2015г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Проведена внеплановая проверка Места проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в здании школы

по адресу: г. Калининград, ул. Ю.Фарарина, 55 Свдлова, 27
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №13 (МАОУ СОШ №13), юридический адрес: 236001,

г. Калининград, ул. Свердлова, 27; ИНН 3906047684

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«21» декабря 2015 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность: 1 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 дня (ей) 1 часа (ов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Гриценко Е. В., директор МАОУ СОШ №13
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«17» часов «15» минут «18» декабря 2015г.

[Подпись]
(подпись)

Лицо (-а), проводившее(-ие) проверку:

Короткова Ольга Николаевна, инспектор ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

- рассмотрены документы МАОУ СОШ №13- правообладателей объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Свердлова, 27

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

Не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

Не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласования, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия:

Не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился;
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились;
4. Фототаблица: не составлялась;
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: не составлялось;
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: не выдавалось;
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся;
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался;
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: не предоставлялось.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Короткова Ольга Николаевна, инспектор ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

«21» декабря 2015 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Рисенцева Е. В., директор ООО «СВЕТЛО»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» декабря 2015 г.

Рисенцева Е. В.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)