



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
городского округа «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

Предписание №140/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная школа №13

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя –
правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город
Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 25.09.2017г. №140

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

В период с 10 по 30 октября 2017 года Коньковой Кристиной Сергеевной, инспектором
ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС
России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город
Калининград» по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты здания
школы, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Свердлова, 27

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Совместно с: Румянцевой Еленой Юрьевной, директором МАОУ СОШ №13

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)

1		2	3	4
1.	Мансардный этаж, в котором размещено помещение библиотеки, не обеспечен двумя эвакуационными выходами	п.8.1.11 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	15.11.2018г.	
2.	В помещении №21а (по тех.к паспорту), расположенном под лестничным маршем, ведущим на мансардный этаж, размещены горючие материалы (документация, средства индивидуальной защиты органов дыхания)	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012	15.11.2018г.	
3.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 2 этажа (помещение №3 по техническому паспорту) на наружную лестницу (3 типа) оборудована запором, препятствующим её свободному открыванию изнутри без ключа	п.4.2.7. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	15.11.2018г.	
4.	Эвакуационные пути мансардного, второго, первого и цокольного этажей включают участок, ведущий по лестнице 2-го типа, соединяющей более двух этажей (ярусов), а также ведущей из цокольного этажа	Ст.89, п.14., п.п.4 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	15.11.2018г.	
5.	В коридоре цокольного этажа, помещение №20 (по техническому паспорту) без естественного проветривания при пожаре и длиной более 15 м (длина коридора составляет 46,78 м) не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции	п.7.2, п. 8.5 СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	15.11.2018г.	
6.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского (подсобные помещения) и производственного назначения (кабинеты трудового обучения), расположенных в цоколе, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	15.11.2018г.	

	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)		
7.	На заполнения проемов (двери) в противопожарных преградах (в стенах), отделяющих помещения складского назначения и производственного назначения (кабинеты трудового обучения), расположенных в цокольном этаже, от коридоров (№5, 6, 6а, 20 по техническому паспорту) отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23,24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30	Таблица 23, 24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.11.2018г.
8.	В коридоре цоколя, при одностороннем открывании двери из кабинета (помещение №16 по техническому паспорту) в указанный коридор ширина горизонтального участка эвакуационного пути менее 1,2 м (ширина пути составляет 0,4м)	п.4.3.3, П.8.1.13 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	15.11.2018г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом

регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Конькова Кристина Сергеевна, инспектор ОНДиПР
Ленинградского района городского округа «Город
Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской
области - государственный инспектор городского округа
«Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГИИ
проводившего(их) проверку)



(Handwritten signature)
(подпись)

«30» октября 2017 года

Предписание для исполнения получил:

Румянцева Елена Юрьевна, директор МАОУ СОШ №13

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

(Handwritten signature)
(подпись)

«30» октября 2017 года